

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 2700/2021

Č.j.: MJED 2728/2021

Vyřizuje: Lenka Pavlíčková / tel. 516 528 212

Jedovnice 9.8.2021

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

IČ: 280 85 400

zastoupena na základě plné moci ze dne 18.1.2021

spol. MONELA elektro s r.o., se sídlem Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne :

Obecní úřad Březina a Úřad městyse Jedovnice provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce v obecního úřadu v Březině jsou pouze informativní.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – EG.D., a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, zastoupena na základě plné moci ze dne 18.1.2021 spol. MONELA elektro s r.o., se sídlem Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov (dále jen „žadatel“) podala dne 4.8.2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení: „Březina, TS Táborská“ na pozemcích parcela číslo 272/1, parcela číslo 272/2 a parcela číslo 497/1/ vše katastrální území Březina u Křtin, obec Březina. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Kabelové vedení VN — ul. směr Hlubna

Smyčka VN - Stávající kabel VN, typu NA2XS2Y 240 linky VN 107, bude na pozemku par. č. 272/1 říznut a pomocí spojek VN naspojován na nové dva svazky kabelů 3x 22-NA2XS2Y 1x240. Kabely povedou otevřeným výkopem podél asfaltové komunikace v souběhu se stávajícím kabelem NN. Kabely povedou ve vzdálenosti cca 0,3-1,8m od hranice s pozemky par. č. 154/2, 154/1 a 155/1. Po cca 101 m budou kabely křížit asf. komunikaci překopem v délce cca 5 m a v místě překopu bude vybudován odvodňovací žlab. Dále kabely povedou podél asf. komunikace v zeleném pásu ve vzdálenosti cca 1,3-2,4m od hranice s pozemky par. č. 183 a 180. Dále kabely budou křížit dlážděný nájezd v rezervních chráničkách, které byly založeny v rámci budování kabelu NN. Dále kabely povedou otevřeným výkopem podél asf. komunikace ve vzdálenosti cca 1,5-2,3m od hranice s pozemky par. č. 177, 176, 270/5 a 271/1 a po cca 79 m budou kabely křížit asf. komunikaci protlakem v délce cca 5 m. Dále kabely povedou otevřeným výkopem v pozemku par. č. 272/1 a po cca 4 m budou kabely zakončeny v nově budované trafostanici „TS Březina Táborská“ č. 706397.

Propoj na stávající nadzemní vedení VN - Z nově budované trafostanice „TS Březina Táborská“ č. 706397 bude proveden samostatně jištěný odvod zemí svazkem kabelů 3x 22-NA2XS2Y 1x150. Kabely povede v souběhu s budovanou smyčkou VN. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 272/1 a po cca 4 m budou křížit asf. komunikaci pomocí protlaku v délce cca 5m. Dále kabel povede podél asf. komunikace otevřeným výkopem ve vzdálenosti cca 1,5-2,3m od hranice s pozemky par. č. 271/1, 270/5, 176 a 177 a po cca 79 m bude kabel křížit dlážděný nájezd v rezervní chráničce. Dále kabel bude napojen na stávající nadzemní vedení VN (PB9), které napájí odběratelskou trafostanici „Hlubna“ č. 320438, přes úsekový svislý komorový

Vypraveno dne :
9-08-2021

odpínač (Fla). Ke svazkům kabelů VN bude přisvazkována chránička pro telekomunikační kabel. Kabely budou v celé délce uloženy v chráničkách a při křížení plynovodních přípojek a souběhu s telekomunikačními kabely budou uloženy v betonových žlabech.

Kabelové vedení VN - u čističky

Ze stávajícího nadzemního vedení VN linky 107 bude z PB č. 157 proveden svod přes úsekový odpínač a odvod zemí svazkem kabelů 3x 22-NA2XS2Y 1x150. Kabel povede v pozemku par. č. 497/1 otevřeným výkopem ve volném terénu ve vzdálenosti cca 7,3m od hranice s pozemkem par. č. 497/3 a ve vzdálenosti 6,8-8,2m od hranice s pozemkem par. č. 491/1. Po cca 62m bude kabel naspojován na stávající kabelové vedení VN kabelem NA2XS2Y 150 pomocí spojky VN. Ke svazkům kabelů VN bude přisvazkována chránička pro telekomunikační kabel. Kabely budou v celé délce chráněny PE deskou.

Kiosková trafostanice

Betonová kiosková trafostanice č. 706397 „TS Březina Táborská“, typ BETONBAU UF2536, bude umístěna na pozemku par. č. 272/1, v odstupu cca 1,4m od hranice s pozemkem par. č. 188/2 a cca 4,4m od hranice s pozemkem par. č. st. 274. Rozměry půdorysu nové TS budou 3,58m(d) x 2,48m(š) x 2,81(v), střecha TS bude pulťová. Trafostanice bude osazena transformátorem 250kVA a rozváděči NN, VN.

Kabelové vedení NN

Z nově budované trafostanice „TS Březina Táborská“ č. 706397 budou provedeny dva samostatně jištěné odvody zemí kabely NAYY-J 4x150:

1. vývod - kabel povede ve společné kynetě s kabely VN. Kabel povede otevřeným výkopem v pozemku par. č. 272/1 a po cca 4 m budou křížit asf. komunikaci pomocí protlaku v délce cca 5 m. Dále kabel povede podél asf. komunikace otevřeným výkopem ve vzdálenosti cca 1,5-2,3m od hranice s pozemky par. č. 271/1, 270/5, 176 a 177 a po cca 72 m bude zakončen v přípojové skříni budované v rámci stavby „Březina, kabel NN, Milotová“. **2. vývod** - kabel povede otevřeným výkopem podél asf. komunikace v pozemku par. č. 272/1 ve vzdálenosti cca 2,1- 4,6m od hranice s pozemkem par. č. 488/2 a po cca 87 m bude kabel zakončen v nové rozpojovací skříni SR422/NK č. Rxxxxx, která bude umístěn na pozemku par. č. 272/2 ve při hranici s pozemkem par. č. 156 a ve vzdálenosti cca 1,9m od hranice s pozemkem par. č. 244/1. Dále bude z nové rozpojovací skříně~proveden samostatně jištěný odvod zemí kabelem NAYY-J 4x150. Kabel povede otevřeným výkopem podél asf. komunikace ve vzdálenosti cca 0,4-1,6m od hranice s pozemkem par. č. 156. Po cca 25 bude kabel naspojován na stávající kabel NAYY-J 4x150 pomocí spojky SJL-5a. Ze stávající demontované sloupové trafostanice "Táborská" č. 320440 budou odpojeny stávající kabely NAYY-J 4x150. Kabely budou zataženy do pozemku par. č. 272/1 a pomocí spojky SJL-5a sespojovány.

V trase budované smyčky VN bude částečně provedena stranová přeložka kabelů NN, aby bylo možné dodržet souběh inženýrských sítí dle CSN 73 6005.

V rámci obnovy distribuční sítě bude přeložen stávající obecní elektroměrný rozváděč, který napájí obecní vodárnu z pozemku par. č. 156. Nový elektroměrný rozváděč bude umístěn vedle rozpojovací skříně SR422/NK č. Rxxxxx. Z rozpojovací skříně bude proveden propoj do elektroměrového rozváděče. Do elektroměrového rozváděče bude přepojeno stávající HDV kabely AYKY 4x120+70.

Kabely budou v celé délce uloženy v chráničkách Duoflex 110 a při křížení plynovodních přípojek budou uloženy v betonových žlabech.

Demontáže VN

Stávající nadzemní vedení bude od podpěrného bodu č. 157 linky VN107 po podpěrný bod č.9 demontováno včetně stávající trafostanice „Táborská“ č. 320440. Stávající kabel VN NA2XS2Y 150 vedoucí od podpěrného bodu č. 192 bude částečně demontován.

Demontáže NN

Stávající kabelové vedení vedoucí z plánované rozpojovací skříně SR542/NK č.XXXXX do stávající rozpojovací skříně SD722 Č.R761053 bude částečně demontováno. Stávající elektroměrný rozváděč umístěný na pozemku par. č. 156 bude demontován vč. stávající pojistkové skříně.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotřeným orgánům zahájení územního řízení. Stavební úřad upouští u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle § 87 odst. 1. stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení všeobecná:

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4

- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Havlíčkovo nám. 71
679 06 JEDOVNICE

Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu



Doručí se:

Žadatel - zmocněnec:

MONELA elektro s.r.o., Dobrovského 422/3 , 682 01 Vyškov

Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny

Účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:

p.č. 497/5, p.č. 491/1, p.č. 320/3, p.č. 320/4, p.č. 154/2, p.č. 154/1, p.č. 155/1, p.č. 156, p.č. 489/1, p.č. 244/1, p.č. 489/1, p.č. 488/2, p.č. 274, p.č. 273, p.č. 271/1, p.č. 270/5, p.č. 176, p.č. 177, p.č. 178, p.č. 180, p.č. 183, p.č. 182, p.č. 186/1, p.č. 186/2, p.č. 185, p.č. 162/2, p.č. 158/1, vše k.ú. Březina u Křtin, obec Březina

Dotčené orgány :

Městský úřad Šlapanice , odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Městský úřad Šlapanice , odbor výstavby, odd. ÚP a RR, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání majetkem , odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha

Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Úřady :

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Obecní úřad Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup